



ОБЩИНА ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

Община Опака

Вж./Изх. № 08-01-175

Дата: 13.08.2017г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно – Разяснения по условията на обществената поръчка с предмет “Ремонт на ритуална зала и младежки дом гр.Опака”

Във връзка с постъпило писмено искане за предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка с предмет “Ремонт на ритуална зала и младежки дом гр.Опака” на основание чл. 180 от ЗОП предоставяме следните разяснения :

Въпрос № 1 – Молим Възложителят да посочи параметрите на климатиците.

Отговор – Параметрите на 2 броя климатици , предвидени за доставка и монтиране са - Климатик - до 2 kw., 24 BTU.

Въпрос № 2 – Молим Възложителят да посочи характеристика за ПВЦ дограма и ПВЦ врата , спецификация.

Отговор – ПВЦ дограма - произведена с четири или пет камерна дограма, цвят бял с двоен стъклопакет с едно безцветно стъкло и нискоемисийно "К"стъкло с 10 % отваряема част.

ПВЦ врата - произведена с четири или пет камерна дограма, цвят бял с двоен стъклопакет с едно безцветно стъкло и нискоемисийно "К"стъкло.

ЛЮТФИ РЕЯНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

